

2021

АО «ЭЛСИ ЭНЕРГОПРОЕКТ»

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К
АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА
ЛЕСОСИБИРСКА КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА**

ГЛАВА 17

АО «ЭЛСИ ЭНЕРГОПРОЕКТ»

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2021 ГОД)

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Новосибирск 2021 г.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3
1. Перечень замечаний и предложений.....	4
2. Ответы разработчиков проекта.	5
3. Перечень учтенных замечаний и предложений.	7
4. Реестр изменений.....	8

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с пунктом 87 Постановления Правительства РФ от 03.04.2018 №405 в составе актуализации главы 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения» представлено следующее:

- Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения;
- Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения;
- Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

1. Перечень замечаний и предложений.

№ п/п	Замечание, предложение	Инициатор
1	Увеличить долю технологической щепы (отходов лесопиления) в топливном балансе МУП «ЖКХ Лесосибирск»	Руководство МО «г. Лесосибирск»
2	В том 0012.ОМ-ЭЛСИ.005 страница №10 добавить формулировку «Расширение зоны действия котельной №10 МУП «ЖКХ г. Лесосибирска» за счет строительства нового жилого мкр. по ул. Юбилейная» В том 0012.ОМ-ЭЛСИ.005 страница №10 исключить из текста «за счет вывода из работы котельных мкр. «А», №9».	ПТО МУП «ЖКХ г. Лесосибирска»
3	Добавить в главу №5 «Мастер – план» развития систем теплоснабжения г. Лесосибирска следующие мероприятия: 1. «Строительство тепловой сети первого контура от котельной №10 «Черемушки» до ТП по ул. Пионерская, 27 «А» для обеспечения перспективного прироста тепловой нагрузки под жилищную застройку по ул. Юбилейная. 2. «Реконструкция ТП по ул. Пионерская, 27 «А» для обеспечения перспективного прироста тепловой нагрузки под жилищную застройку по ул. Юбилейная. 3. Реконструкция водогрейных котлов КВ-ТС-20 №1,3 в котельной №10 «Черемушки» для обеспечения перспективной тепловой нагрузки жилой застройки по ул. Юбилейная.	ПТО МУП «ЖКХ г. Лесосибирска»
4	В главе №15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» отразить зоны действия ЕТО в зонах действия ИТЭ согласно редакции 2018 года	ПТО МУП «ЖКХ г. Лесосибирска»

2. Ответы разработчиков проекта.

№ п/п	Замечание, предложение	Ответ разработчика
1	Увеличить долю технологической щепы (отходов лесопиления) в топливном балансе МУП «ЖКХ Лесосибирск»	Проработаны мероприятия и внесены необходимые изменения во всех главах обосновывающих материалов в части перевода реконструированных котельных №8 и мкрА на щепу, кроме этого в работе оставлена котельная ДКВР
2	В том 0012.ОМ-ЭЛСИ.005 страница №10 добавить формулировку «Расширение зоны действия котельной №10 МУП «ЖКХ г. Лесосибирска» за счет строительства нового жилого мкр. по ул. Юбилейная» В том 0012.ОМ-ЭЛСИ.005 страница №10 исключить из текста «за счет вывода из работы котельных мкр. «А», №9».	Изменения внесены
3	Добавить в главу №5 «Мастер – план» развития систем теплоснабжения г. Лесосибирска следующие мероприятия: 1. «Строительство тепловой сети первого контура от котельной №10 «Черемушки» до ТП по ул. Пионерская, 27 «А» для обеспечения перспективного прироста тепловой нагрузки под жилищную застройку по ул. Юбилейная. 2. «Реконструкция ТП по ул. Пионерская, 27 «А» для обеспечения перспективного прироста тепловой нагрузки под жилищную застройку по ул. Юбилейная. 3. Реконструкция водогрейных котлов КВ-ТС-20 №1,3 в котельной №10 «Черемушки» для обеспечения перспективной тепловой нагрузки жилой застройки по ул. Юбилейная.	Изменения внесены
4	В главе №15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» отразить зоны действия ЕТО в зонах действия ИТЭ согласно редакции 2018 года	Изменения внесены

Обосновывающие материалы схемы теплоснабжения города Лесосибирск Красноярского
края на период до 2028 года (актуализация 2022 года)

Обосновывающие материалы схемы теплоснабжения города Лесосибирск Красноярского края на период до 2028 года (актуализация 2022 года)

3. Перечень учтенных замечаний и предложений.

Все замечания руководства МО «г. Лесосибирск» учтены, переработаны главы с 5й по 16ю Обосновывающих материалов настоящей актуализации.

Все замечания и предложения ПТО МУП «ЖКХ г. Лесосибирска» отражены в главах №5 и №15 Обосновывающих материалов настоящей актуализации.

4. Реестр изменений.

Для удовлетворения требований руководства МО «г. Лесосибирск» были проведены перерасчеты в главах с 5й по 16ю включительно Обосновывающих материалов настоящей актуализации.

Для удовлетворения замечания и предложения ПТО МУП «ЖКХ г. Лесосибирска» внесены необходимые дополнения и изменения в главах №5 и №15 Обосновывающих материалов настоящей актуализации.